



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6203BQ0437

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Vertreiber <i>distributor</i>	Düker GmbH Hauptstraße 39-41, D-63846 Laufach
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrschieber (6203)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Absperrschieber
Modell <i>model</i>	2004; 4004
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 2-0080/24 vom 02.08.2024 (TZW) Baumusterprüfung: A0 013/20 vom 11.11.2020 (TZW) Baumusterprüfung: A0 014/11 vom 12.05.2011 (TZW) Baumusterprüfung: A0 001/05 vom 09.08.2005 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	09.08.2030 / 25-0625-WNV

70028-04-A-DE

25.08.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvgw-cert.com

Type <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 40	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 50	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 80	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 100	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 125	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 250	
2004; 4004	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 300	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
2004	kurze Bauform
4004	lange Bauform

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die hygienische Unbedenklichkeit aller mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe ist nachgewiesen.

DVGW
CERT