

ZERTIFIKAT

Zulassungsempfehlung für: Abwasserrohrsysteme Grauguss

Nummer	23005
Laufzeit	01.01.2019 – 31.12.2023; ausgestellt am 09.01.2019
Inhaber	Düker GmbH, 97753 Karlstadt, Deutschland
Produkt	Abwasserrohrsystem Grauguss
Anwendung	B, in Gebäuden
Grundlage	prR 592 012-3:2015, EN 1561, EN 877
Prüfinstitut	HKL, Stuttgart, Deutschland
Marke / Typ	Düker SML (Details siehe Produkteblatt)
Dimensionen	DN 50 – 300
Beschichtung	Aussen: Deckbeschichtung Innen: Vernetzte Epoxid-Beschichtung
Farbe	Rohre: aussen oxidrot RAL 3009, innen melonengelb RAL 1028 Formteile: aussen und innen oxidrot RAL 3009
Verbindungen	Rapid-Kupplungen, rostfrei
Dichtungen	EPDM und NRB
Prüfbericht Nr.	S.18.P.316.DÜK

Qplus hat die von akkreditierten Prüfinstituten erstellten Berichte und weitere vom Inhaber eingereichte Unterlagen geprüft und festgestellt, dass die vorstehend genannten Produkte den Vorgaben der Normen und den übrigen Anforderungen gemäss den anwendbaren Qplus Richtlinien entspricht.

Qplus kann aufgrund der Beurteilung den interessierten Bauherren, Planern und Verwendern empfehlen, diese Produkte für die Verwendung zuzulassen. Diese Produkte erfüllen bei korrekter Planung und Verarbeitung die Ziele der schweizerischen Gewässerschutzvorschriften.